



Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ №1
Н.А. Якутова
2023 г.

**Отчет об исполнении мероприятий
по устранению нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, выразившихся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов
до 27.05.2024 года
МБОУ СОШ № 1 города Назарово Красноярского края.**

Перечень мероприятий по приведению помещений учреждений в соответствие с требованиями Роспотребнадзора.

Наименование учреждения	Нарушения	Мероприятия по устранению	Затраты	Источник финансирования	Сроки	Ответственный
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Назарово Красноярского края	1. нарушение требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее № 52-ФЗ), абз. 2,6 п. 2,3. СПЗ.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в части обеспечения условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков, т.е их наличие при входе перед обеденным залом и в умывальной перед туалетом мальчиков.			Местный бюджет	выполнено	Директор МБОУ СОШ № 1 Якутова Н.А.
	2, нарушение требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.8.9, абз. 2 п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи» в части содержания источников искусственного освещения в исправном состоянии и использования	В смету заложены средства на замену ламп накаливания на панели светодиодные			Местный бюджет	27.05.2024 г

	ламп с одинаковым светоизлучением в помещениях пребывания отрядов в кабинете 1-1,2-4 и библиотеке.					
	3. нарушение требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи» в части оборудования открывающихся для проветривания окон и фрамуг в помещениях пребывания отрядов москитными сетками			Местный бюджет	выполнено	Директор МБОУ СОШ № 1 Якутова Н.А.
	4. нарушение требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи» в части оборудования открывающихся для проветривания окон и фрамуг в помещениях пребывания отрядов москитными сетками			Местный бюджет	выполнено	Директор Н.А. Якутова
	5. нарушение требований части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 144 табл.5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части доведения уровней искусственной освещенности в помещениях пребывания отрядов летнего оздоровительного лагеря на базе МБОУ «СОШ № 1», в кабинетах № 2-4, № 1-1, № 2-2, № 2-6, в библиотеке в соответствии с требованиями гигиенических нормативов.	В смету заложены средства на замену ламп накаливания на панели светодиодные	113760.00	Местный бюджет	27.05.2024 г	Руководитель УО С.В.Гаврилова Директор МБОУ СОШ № 1 Якутова Н.А.

Исполнитель
Заместитель директора по АХЧ Лопатина Л.В.
Тел:8(39155)7-00-06